



RRP.042.35.6.2022.JP

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie wartości poniżej kwoty przewidzianej w art. 2 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Gmina Malczyce zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

### **„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w remizach OSP”**

1. Zamawiający  
**Gmina Malczyce**  
**ul. Traugutta 15**  
**55 - 320 Malczyce**  
**tel.: 71/317 92 23**

2. Przedmiot zamówienia  
Dostawa i montaż:

- a) instalacja ogrzewania elektrycznego - klimatyzator o nominalnej wartości chłodniczej do 7kW/grzewczej do 7kW - szt. 4 z udokumentowaną klasą energetyczną chłodzenia A++ oraz grzania A+.
- b) instalacja fotowoltaiczna – 2 zestawy (panele fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące, inwertery, falowniki, itp.), – o mocy nie mniejszej niż 3 kW– 18szt paneli, przy założeniu, że moc jednego panela to min 340 kW, po 9szt. (17m<sup>2</sup>),

na każdym z dachów 2 budynków OSP w miejscowościach:

Malczyce – ul. Mickiewicza 20 – 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej oraz 2 szt. klimatyzatorów  
Rusko – ul. Główna - 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej oraz 2 szt. klimatyzatorów wytwarzającej energię elektryczną o mocy znamionowej nie mniejszej niż 3kW, w zakresie umożliwiającym prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie w/w instalacji.

KOD CPV:

09331200 – słoneczne moduły fotoelektryczne

45331000 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

- a) Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich;
- b) Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne. Wszystkie elementy dostawy muszą być zgodne z obowiązującymi normami i

posiadać wymagane atesty, certyfikaty, certyfikat CE (jeśli dotyczy), aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje, itp.;

c) W przypadku, gdy użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o porównywalnych parametrach lub wyższych. Użycie przez Zamawiającego nazw własnych, znaków towarowych, itp. ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia, tj. specyfikacjami technicznymi sprzętu.

#### Klimatyzatory jakie powinny zostać zainstalowane:

Klimatyzator ścienny do 7kWp wraz z udokumentowaną klasą energetyczną chłodzenia A++ oraz grzania A+, szeroki zakres temperatur - w trybie chłodzenia od -15 do 50°C i od -25 do 30°C w trybie ogrzewania, filtr o wysokiej gęstości, sygnalizacja wycieku czynnika, praca w niskich temp. zewn., czujnik temperatury w pilocie.

#### Panele fotowoltaiczne jakie powinny zostać zainstalowane:

Panele fotowoltaiczne – min 3 kW, moduły wykonane w technologii monokrystalicznej, moc jednego panela nie mniejsza niż 340 kW, wymiary jednego panela ok. 100 cm szer. x 165-170cm wys. x 4 cm grubość.

Inwerter – trójfazowy falownik, o zakresie mocy 3.0-20.0 kW, certyfikat IP min 65, zakres temp otoczenia -25 - +60°C, potwierdzona europejska sprawność min. 96%, interfejsy: WLAN/Ethernet LAN, USB, RS485, Monitorowanie stanu ochronników przeciwprzepięciowych, podłączenie do odbiornika sterowania zdalnego.

Za prawidłowość montażu i odbioru w./w instalacji będzie odpowiedzialny kierownik robót, który posiada certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii wydany przez UDT oraz posiadający uprawnienia G-I w zakresie dozoru z pracami pomiarowo-kontrolnymi. W okresie trwałości projektu (3 lata) Wykonawca raz w roku kalendarzowym wykona bezpłatny przegląd instalacji potwierdzony protokołem.

#### Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie klimatyzatorów w remizach OSP oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz rozruch wszystkich systemów paneli fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania Zamówienia, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej na potrzeby poszczególnych użytkowników instalacji (OSP Malczyce oraz OSP Rusko)

W zakresie wykonania prac związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona wszelkie prace niezbędne do realizacji całego zadania, m.in. takie jak:

a) dostawa oraz montaż niezbędnych systemowych konstrukcji, okablowania i urządzeń dla klimatyzatorów;

- b) dostawa oraz montaż niezbędnych systemowych konstrukcji, okablowania i urządzeń dla instalacji fotowoltaicznej;
- c) wykonanie przejść kablowych przez przegrody (strop, dach, ściany), prowadzenia w terenie oraz zabezpieczenie ich;
- d) montaż instalacji odgromowych chroniących zbudowane instalacje;
- e) montaż zabezpieczenia i wyłącznika PPOŻ dla instalacji oraz wyraźne jego oznaczenie;
- f) montaż licznika całościowej produkcji energii elektrycznej (brutto), w tym umożliwiający przedstawienie wielkości produkcji energii elektrycznej na dany dzień;
- g) opracowanie instrukcji obsługi i instrukcji przeciwpożarowej instalacji;
- h) dokonanie wszelkich ewentualnych uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z prawem budowlanym oraz uzgodnieniami Ppoż.;
- i) wykonanie niezbędnych prac porządkowych po realizacji prac;
- j) uruchomienie oraz przeprowadzenie testów ruchowych jak również prób odbiorczych;
- k) dokonanie zgłoszenia (w porozumieniu z Użytkownikami poszczególnych instalacji fotowoltaicznych) instalacji Sprzedawcy energii elektrycznej oraz w razie konieczności uaktualnienia (dostosowania) mocy przyłączeniowej właściwego obiektu;
- l) przeszkolenie użytkowników i przekazanie instalacji fotowoltaicznej Zamawiającemu;
- m) przekazanie użytkownikowi dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej;
- n) przeszkolenie użytkowników z działania klimatyzatorów i przekazanie wszelkiej dokumentacji z nimi związanej Zamawiającemu.

Montaż instalacji fotowoltaicznych może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające ważne badania lekarskie oraz badania do przeprowadzania prac na wysokości oraz szkolenia BHP.

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobaty, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W związku z rodzajem prac oraz charakterem obiektów jako instytucji bezpieczeństwa publicznego wskazane jest by Wykonawca zapoznał się z miejscami dostawy i montażu przed złożeniem oferty. Wizyta w miejscach poszczególnych lokalizacjach możliwa będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech).

Stosowane przez Wykonawcę urządzenia techniczne - sprzęt techniczny musi być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem, a jego stan techniczny nie powodować zagrożeń dla życia i zdrowia.

Wykonawca musi zapewnić wykonanie pełnego zakresu prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych instalacji wraz z ich uruchomieniem.

### 3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

- nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki;
- przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany adres, w terminie określonym w umowie (ofercie), w godzinach od 8:00. do 15:00 wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach – miejsce dostawy:

Remiza OSP Malczyce – ul. Mickiewicza 20,  
Remiza OSP Rusko – ul. Główna,

- zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy);
- za termin wykonania dostawy przyjmuje się przekazanie kompletnych, sprawnych sprzętów i instalacji obejmujących przedmiot zamówienia;
- jeśli dostarczone sprzęty lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru;
- wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt i ryzyko;
- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego sprzętu do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.

4. Termin realizacji zamówienia:  
Do 28.10.2022 r.

5. Okres gwarancji:

Nie mniej niż 36 miesięcy. Naprawy wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi będą wykonywane bezpłatnie. Wykonawca wykona bezpłatny coroczny przegląd instalacji oraz pomiary instalacji po stronie AC oraz DC które dostarczy do Zamawiającego.

6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:  
100% Cena

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (formularz oferty wraz z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia, z zaznaczeniem parametrów określonych przez Zamawiającego).

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie papierowej przesyłając na adres: Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce lub elektronicznej na adres: [j.ptaszynska@malczyce.wroc.pl](mailto:j.ptaszynska@malczyce.wroc.pl), w nieprzekraczalnym terminie **do 10.10.2022 r. godz. 15.00**.

Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Termin otwarcia ofert: **10.10.2022 r. godz. 15:15**.


10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Ptaszyńska, email: [j.ptaszynska@malczyce.wroc.pl](mailto:j.ptaszynska@malczyce.wroc.pl), tel.: 71/3179223 wew. 220.

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub części na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Załączniki:

1. Oferta wraz z rysunkiem obrazującym graficzne rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

WOJCI GMINY MALCZYCE  
  
Andrzej Niemiec

### *Przetwarzanie danych osobowych*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

#### **Administrator Danych**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Malczyce z siedzibą w Malczycach przy ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, telefon: 71 317 90 66, e-mail: [sekretariat@malczyce.wroc.pl](mailto:sekretariat@malczyce.wroc.pl).

#### **Inspektor Ochrony Danych**

W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [k.betlejewska@cuk.pl](mailto:k.betlejewska@cuk.pl), telefonicznie: 798776313 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

#### **Cele i podstawy przetwarzania**

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na **Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w remizach OSP**, a więc podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 162 pkt 4 ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### **Odbiorcy danych**

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych. Oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

#### **Okres przechowywania danych**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

#### **Prawa osób, których dane dotyczą**

Posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym:

a) na etapie trwającego postępowania:

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

b) po zakończeniu postępowania:

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, przy czym: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków:

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem:

ust. 3 lit. b RODO, tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

ust. 3 lit. d RODO, gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym,

ust. 3 lit. e RODO, gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

#### **Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych**

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

#### **Przekazywanie danych**

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pieczęćka oferenta

**OFERTA**

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pn.  
**Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym  
w remizach OSP**

składam ofertę następującej treści:

oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym za:

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Producent, nr katalogowy / seryjny	Mierniki rzeczowe		Cena netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość brutto
			Jednostka miary	Ilość, liczba						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	instalacja ogrzewania elektrycznego - klimatyzator (zgodnie z parametrami zawartymi w zapytaniu ofertowym)		szt.	4						
2	instalacja fotowoltaiczna (zgodnie z parametrami zawartymi w zapytaniu ofertowym)		kpl.	2						
SUMA										

Termin wykonania zamówienia:

.....

Warunki płatności:

.....

Okres gwarancji:

.....

Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.

Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

Załączniki do oferty:

1. Rysunek obrazujący graficzne rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej

.....

.....

.....  
*Podpis osoby upoważnionej*